

ПРЕДПИСАНИЕ № 139
об устранении выявленных нарушений

г. Ярославль

22.03.2024г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: **Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района, ОГРН 1027601273512; ИНН 7611008380, расположенное по адресу: 152300, Ярославская область, Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 54, акт профилактического визита № 85, от 21.03.2024г.**

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. п.2.5.3. Определяются следы протечек и отслоение краски и штукатурного слоя на потолке и дефекты отделки стен в спортивном зале. В актовом зале происходит скопление воды в пространстве над натяжным потолком, справа от сцены (протечка с кровли). Провести ревизию участка кровли над актовым и спортивным залом, выявить причину протечки и провести ремонт кровли.

2. п.2.5.2. Отмечаются дефекты и повреждения напольного покрытия в рекреации на 3-ем этаже у кабинетов №№ 302-307, что препятствует проведению качественной влажной уборки.

3. п. 2.4.11. В туалетной комнате девочек на 2-ом этаже унитазы не обеспечены сидениями.

4. п.2.2.4. Асфальтовое покрытие территории, проездов, подходов к зданию школы со стороны внутреннего двора (загрузочная пищеблока, подъезд к мусорным контейнерам) имеет выбоины и дефекты, и требует ремонта и восстановления целостности.

5. п.2.4.4. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, в кабинете № 119, не оборудованы софитами.

6. п.1.5. Отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии в медицинских книжках сотрудников: Малюновой С. В., Фокиной О. В.

Предлагаю устранить нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

1.п.2.5.3. Ликвидировать следы протечек и отслоение краски и штукатурного слоя на потолке и стенах, провести ремонт в спортивном зале. Устранить протечки потолка в актовом зале школы. Провести ревизию участка кровли над актовым и спортивным залом, выявить причину протечки и провести ремонт кровли.

2. п.2.5.2. Заменить напольное покрытие в рекреации на 3-ем этаже у кабинетов №№ 302-307, обеспечить проведению качественной влажной уборки.

3. п. 2.4.11. В туалетной комнате девочек на 2-ом этаже обеспечить сидениями унитазы.

4. п.2.2.4. Восстановить целостность асфальтового покрытия территории, проездов, подходов к зданию школы со стороны внутреннего двора (загрузочная пищеблока, подъезд к мусорным контейнерам).

5. п.2.4.4. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, в кабинете № 119, оборудовать софитами.

6. п.1.5. Иметь сведения о ревакцинации против дифтерии в медицинских книжках сотрудников: Малюновой С. В., Фокиной О. В.

Срок исполнения: 01.09.2026 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района, ОГРН 1027601273512; ИНН 7611008380, расположенное по адресу: 152300, Ярославская область, Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 54.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до « 01 » сентября 2026 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя
М.П.



И. С. Золотина

Копию настоящего предписания получил:

Мавошина

Мавошина СВ

Ф.И.О