

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

25.02.2020
11.00-13.00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 183

Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района, ИНН 7611008380, ОГРН 1027601273512, находящегося по адресу: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д.54.

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 183 от 04.02.2020г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МОУ СП № 6, Е. В. Маноккина 18.02.2020г. в 11.45

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Настоящая проверка проводится с целью проверки выявленных нарушений санитарных правил № 168 от 20.03.2019г. (истечения срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора за условиями воспитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»; (свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. в качестве испытательного лабораторного центра; № RA.RU.710059 от 03.06.2015 г. в качестве экспертной организации):

-помощник санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» Сбитнева Мария Ивановна;

-врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» Семенов Виталий Петрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и): директор МОУ СП № 6, Е. В. Маноккина.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

25.02.2020г. в период с 09.00 до 10.00 состоялась внеплановая выездная проверка на основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 183 от 04.02.2020г. в отношении деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района.

Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области, в рамках плановой проверки распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, Звягина А. М. № 244 от 25.02.2019 г., было выдано предписание № 168 от 20.03.2019г. об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 20.02.2020г.

1. Произвести очистку осветительной арматуры светильников в раздевальной у девочек в спортивном зале – ВЫПОЛНЕНО;
2. Обеспечить цветовую маркировку учебной мебели в кабинете № 220, в зависимости от роста обучающихся – ВЫПОЛНЕНО;
3. В кабинете №308 обеспечить расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной согласно нормативу 50-70 см. - ВЫПОЛНЕНО;
4. Присоединить моечные ванны к канализационной сети с воздушными разрывами – ВЫПОЛНЕНО;
5. В кабинете мастерская для девочек, убрать с подоконников цветы – ВЫПОЛНЕНО;
6. Произвести очистку вытяжных вентиляционных решеток в кабинетах №117, №205, №304, № 305 – ВЫПОЛНЕНО;
7. Разделить хранение уборочного инвентаря для туалета совместно с другим уборочным инвентарем – ВЫПОЛНЕНО;
8. Не допускать к работе сотрудника Куликова Л. К. без медицинского осмотра и занесения данных в медицинскую книжку; предоставить сведения о прохождении флюорографического обследования Сердцев А. С.; предоставить сведения о привитости в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Волкова О.Н. – ВЫПОЛНЕНО.


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- привезти в соответствие с санитарными правилами стены и потолок в коридоре на третьем этаже, в кабинете № 308, № 311 (начальная школа).

На третьем этаже в коридоре и в кабинетах № 308 и № 311 (начальная школа) имеются обширные потеки на потолке с признаками поражения грибом, что свидетельствует о длительном увлажнении потолка помещения, данное нарушение отражено в п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, и является опасным для здоровья учеников в целом, так как споры плесневых грибов наносить непоправимый вред здоровью. Аспергиллез – грибковое заболевание, возбудителем которого выступают плесневые грибы аспергиллы. Аспергиллы могут вызывать разнообразные поверхностные и глубокие микозы внутренних органов, кожи и слизистых оболочек, поэтому аспергиллез изучается в рамках целого ряда клинических дисциплин: микологии, пульмонологии, отоларингологии, дерматологии, офтальмологии и др.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - протокол измерения освещённости производственных, общественных и жилых помещений № 24/ф от 25.02.2020г., 4 фотографии.



Подпись лица, проводившего проверку:

**Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора**


Ульянова В. В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 4 ” 02 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)