



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Тутаевскому району

(Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская д.30, телефон/факс 8 (48533)7-01-13) e-mail: ond.tutaev@yandex.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 4

по устранению нарушений установленных требований
в области гражданской обороны

«02» июля 2018 г.

юридическое лицо – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6
Тутаевского муниципального района ул. Моторостроителей, д. 54, 152300, г. Тутаев,
Ярославская область

(органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в лице директора Манокиной Елены Викторовны

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Руководствуясь Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны», в период с 04.06.2018г. по 02.07.2018г. проведена внеплановая выездная проверка Барановым Вячеславом Владимировичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Тутаевскому району Ярославской области

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводившего проверку, наименование объекта проверки и его адрес)

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа № 6 Тутаевского
муниципального района по адресу: ул. Моторостроителей, д. 54, г. Тутаев,
Ярославской области, 152300.

совместно с: директором МОУ СШ № 6 Манокиной Е.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области гражданской обороны.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не созданы запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.	ст. 9 Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3 Положения о гражданской	03.06.2019г.	

	<p>Создать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. ул. Моторостроителей, д.54, г.Тутаев, Ярославской области.</p>	<p>обороне в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804, п. 16.5., 15.6., 16.9. Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённого приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован в Минюсте РФ 26.11.2008, рег. № 12740)). ст. 2, 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 № 379.</p>		
<p>2.</p>	<p>Защитное сооружение ГО не отвечает требованиям СНИП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и «Правил ..», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.</p> <p>а именно:</p> <p>- <u>Приказом руководителя предприятия не назначены ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация правильного учета ЗС ГО, содержание помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.</u></p> <p>- <u>Маршруты движения к ЗС ГО не определены и не обозначены, отсутствуют указатели.</u></p> <p>- <u>Для обслуживания ЗС ГО в мирное время не созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО.</u></p> <p>- <u>Не обеспечена постоянная готовность ЗС ГО № 526 к переводу в установленные сроки на режим защитных сооружений и не созданы необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО в военное время (демонтировано инженерно-техническое оборудование).система вентиляции в соответствии с паспортом противорадиационного укрытия естественная, что нарушает требования п. 7.35* СНИП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».</u> <u>Необходимо смонтировать вентиляцию</u></p>	<p>п. 7.35* СНИП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» п.10.4.1, п.10.6.3, п.6.1.7 Свода правил СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны.</p> <p>Актуализированная редакция СНИП II-11-77*» и п.1.3, п.1.4., п.1.5, п. 4.5.1., п.4.1.1, п.5.1, 5.2.1.-5.2.2., п.5.2.3, п.5.2.4. «Правил ..», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 г., регистрационный № 4317) .</p>	<p>03.06.2019г.</p>	

<p><u>с механическим побуждением и предусмотреть вентиляционные помещения;</u></p> <p><u>- водоснабжение осуществляется от центральной системы водоснабжения. Краны для раздачи воды отсутствуют. Переносные баки для питьевой воды также отсутствуют;</u></p> <p><u>- Вентили, задвижки, краны системы водоснабжения не работают, проржавели, что нарушает требования п. 4.5.1. Правил, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;</u></p> <p><u>- канализация в соответствии с паспортом осуществляется от наружной сети канализации. Промывные уборные с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть отсутствуют;</u></p> <p><u>- отсутствует помещение для хранения загрязненной уличной одежды при одном из выходов;</u></p> <p><u>- на группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО нет средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинского имущества и инструмента согласно норм оснащения (табелизации);</u></p> <p><u>- отсутствует порядок проведения ежегодных и специальных осмотров, устанавливаемый руководителем. Ежегодные осмотры не проводятся.</u></p> <p><u>- Техническое обслуживание ЗС ГО не проводится – документов, подтверждающих проведение данных мероприятий не представлено (актов приемки проведенных работ, записей в журналах регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования нет, годовых планов планово-предупредительных ремонтов и обслуживания технических средств на год, строительных конструкций на год нет).</u></p> <p><u>- Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций не проводится (ни текущий, ни капитальный) – документы о проведении работ не представлены, что нарушает требования п. 5.2.1.-5.2.2 Правил, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Окраска помещений общего пользования с установленной периодичностью также</u></p>			
--	--	--	--

<p>не производится, что нарушает требования п. 5.2.3 Правил, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Планы планово-предупредительных ремонтов не разрабатываются (на момент проверки не представлены), что нарушает требования п. 5.2.4. Правил, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.</p> <p>Привести ЗС ГО в соответствие требованиям. СНиП П-П-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и «Правил ..», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 .</p> <p>ул. Моторостроителей, д.54, г.Тутаев, Ярославской области.</p>			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области гражданской обороны.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.



 (подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району Ярославской области
Баранов В.В.
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций)

«02» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



 (подпись)

« 2 » июля 2018 г.

Директор МОУ СШ № 6 Манокина Е.В.
 (должность, фамилия, инициалы)